

1977 BORRBEVIS 1977

över utförd brunnsborrning enligt system Avanti

Detta formulär för borrprotokoll tillhandahålles av Sveriges Avanti-borrare förening. Rättigheten att utfärda detta borrbevis tillkommer endast Behörig Avanti-borrare.

Följande borrprotokoll har upprättats:

Fastighetsbeteckning: Filke 1:24
 Fastighetens adress: Filke, 740 20 BRUNNA
 Borrhålets plats: 8 m nordost huvudbyggnad
 Ägare/beställare: Birger Lindberg
 Adress: Filke, 740 20 BRUNNA
 Telefon: _____

Data

- Borrhålets totala djup mätt från orörd marknivå (före ev. grävning) 43 meter
- Borrhålet ☐ utgör ☒ utgör ej fördjupning av tidigare ☐ grävd ☐ borrad brunn
- Uppmätt avstånd från marknivå till fast berg 1,20 meter
- Jordart/bergart Djup från markytan Jordart/bergart (färg)
 från 0 till 1,20 m Morän + lera
 från 1,20 till 43,00 m Rödbrunt + gråsvart berg
 från _____ till _____ m _____
 från _____ till _____ m _____
- Borrhålet har bekläts med stålrör ϕ 125/116 mm 9,8 meter
- Borrhålet har bekläts med plaströr ϕ 125/116 mm 113 mm
- Borrhålets bottendiameter _____ mm
- Särskild tätning har utförts mellan beklädnadsrör och fast berg genom ☐ cementering ☐ _____
- Uppmätt vattenflöde vid provtagningstillfälle den 2/3 1977 1080 l/tim
- Mätningssmetodik ☐ Flottörmätning 3 tim
- ☒ blåsning _____ tid: _____ tim
- ☐ provpumpning _____ tid: _____ tim
- Stabil vattennivå efter avslutad borrning antal meter under marknivå 6 meter
- Mätningstidpunkt _____ dygn 16 tim efter avslutad borrning

Övriga iakttagelser _____

Uppsala den 18 / 3 1977
 Ort _____

Behörig Avanti-Borrare.

Ev. reklamotion mot ovan beskrivna arbete skall göras inom 12 månader från detta borrbevis utfärdande.

Denna handling kan lämpligen förvaras tillsammans med fastighetens övriga värdehandlingar.

Sveriges Avanti-borrare förening, 195 00 Märsta, tel. 0760/490 02.

WIDÉNS BRUNNSBORRNINGAR

Apelgatan 16

754 35 UPPSALA

Tel. 018/25 30 58, 38 51 31

