

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Mälardalens Golv&Plattsättning AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 202003079

Org.nummer 559217-3255

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Trygg-hansa

Objekt sysslomansgatan 40e

Beställare Thomas Iüllma

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2021-04-22

till 2021-05-13

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv Tillverkare/Leverantör FF Kakel Systembenämning FF System Folie 1-K/2-K

☒ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör FF Kakel Systembenämning FF System Folie 1-K/2-K

☒ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör FF Kakel Systembenämning FF System Folie 1-K/2-K

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Fredrik Tuveesson

Våtrumsansvarig arbetsledare Fredrik Tuveesson

Ort och datum Uppsala 2021-05-19

Namnsteckning Signerat via BankID

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet